

令和 ○年 △月 ○日

鯖江・丹生消防組合消防署

消防署長 殿

対物名 株式会社○○○○

代表者名 代表取締役 鯖江 太郎

改善結果（計画）書

当対象物・施設について、火災予防の立入検査を受け指摘されました事項については下記の通り改善（の計画を）しました。

記

1 立入検査年月日 令和 ○年 △月 ○日

2 改善結果（計画）

指 示 事 項	改 善 結 果 （ 計 画 ）
① 消防用設備等点検結果報告書の不良箇所を改修すること（法 17）（屋内消火栓設備） ② 防火対象物使用開始届出書を消防署へ提出すること。（条例 43） ③ 消防計画に基づく自衛消防訓練を年 2 回以上実施すること。なお、実施する際は事前に消防署へ通知すること。（法 8 の 1、令 3 の 2、規則 3）	① 業者（○○防災）に依頼済み。 令和○年△月までに改修する。 ※可能であれば工事見積書、契約書等を添付する。 ②消防署に提出済み。 ③6月と12月に訓練を実施し、事前に通知書を消防署に提出します。

改修期日を必ず明記すること。

記入方法

- 1 指示事項については、項目ごとの内容を記載すること。
- 2 改善計画については、改善予定日時等を具体的に記入すること。
- 3 できる限り、工事見積書、契約書等の写しを添付すること。
- 4 この用紙に記載できないときは、別紙に記入し添付すること。