

令和〇年 △月 〇日

鯖江・丹生消防組合消防署

消防署長 殿

対象物名 株式会社〇〇〇〇

代表者名 代表取締役 鯖江 太郎

改善結果（計画）書

当対象物・施設について、「消防用設備等改善通知書」により指摘されました事項については下記の通り改善（の計画を）しました。

記

1 報告年月日 令和 〇年 △月 〇日

2 改善結果（計画） 対象物棟名称 株式会社〇〇〇〇 事務所棟

指 示 事 項	改 善 結 果 （ 計 画 ）
① 消火器 期限切れ 3本 ② 誘導灯 予備電池容量不足 1箇所 ③ 屋内消火栓設備 表示灯破損 1箇所	① 交換済み。 ② 業者（〇〇防災）に依頼済み。 令和〇年△月までに改修。 ③ 業者（〇〇防災）に依頼済み。 令和〇年△月までに改修。 ※可能であれば工事見積書、契約書等を添付する。

記入方法

- 1 指示事項については、項目ごとの内容を記載すること。
- 2 改善計画については、改善予定日時等を具体的に記入すること。
- 3 できる限り、工事見積書、契約書等の写しを添付すること。
- 4 この用紙に記載できないときは、別紙に記入し添付すること。
- 5 報告年月日は消防用設備等（特殊消防設備等）点検結果報告書の提出日を記入すること。

（用紙規格 A4）